

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №3)

Дата формирования	02.10.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ- ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
Код учреждения	03309674
ИНН	2356033281
КПП	235601001
Период формирования	2024
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ИНН 2356033281 КПП 235601001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Профвизит ОНД и ПР Усть-Лабинского района ГУ МЧС России г.Усть-Лабинск	плановая проверка	02.02.2024 - 02.02.2024	Факт ненадлежащей противопожарной защищенности образовательных организаций, АПС на чердачном помещении установлена в МБДОУ№3. Чердачное помещение не оборудовано АПС	05.04.2024г
Профвизит федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека .	Устранение выявленных нарушений обязательных требований за предыдущий профвизит	05.07.2024 - 15.07.2024	1.В нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20- Покрытие игровых площадок выполнено частично из натурального покрытия, частично асфальтировано, физкультурно-оздоровительная площадка асфальтирована. 2.В нарушение п.2.2.4 Проезды,подходы,дорожки территории выполнены твердым покрытием с нарушением целостности; 3.В нарушение п.2.5.2:3.2.1 Проезды,подходы,дорожки территории выполнены твердым покрытием с нарушением целостности; 4.В нарушение п.2.5.2, 3.1.2 нарушена целостность полов тентовых навесов средней и старшей групп (щели, линолеум с дефектами) 5.В нарушение п.2.5.3.В туалетной младшей группы, буфетной и туалетной подготовительной группы нарушена цел 6.В нарушение п.2.4.13 отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства на 1 окне младшей группы и в кабинете логопеда на 2 этаже;остность стен и потолка, трещины. 7.В нарушение п. 2.6.5 Санузел сотрудников пищеблока не обеспечен только холодным водоснабжением 8.В нарушение п.2.4.3. Цветовая маркировка мебели не соответствует ее размеру В нарушение п.2.4.12; 2.11.3(Отсутствует место), исключающее доступ к нему детей, для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой. Уборочный инвентарь для туалетов и групповых помещений	1.Написаны письма на имя начальника УО Усть -Лабинский район. Сделан ЛСР. При поступлении денежных средств нарушение будет устранено. (копии прилагаю стр -2-4 На данный момент игровые площадки асфальтированы, находятся в удовлетворительном состоянии. 2.В младшей группе заменили шкаф для инвентаря на 2 шкафа и для группы и для туалета. 3.На пищеблоке в туалетной комнате заменили кран на кран -водонагреватель проточный. 4.В гочем цеху пищеблока установили рециркулятор. 5.Медицинские книжки сотрудников привели в соответствие. 6.Произвели ремонт группового блока подготовительной группы. 7.Цветовую маркировку детской

Просмотр печатной формы

храниться отдельно в шкафах, вместимости шкафов недостаточно, частично уборочный инвентарь групповых храниться открыто. 9.В нарушение п.2.4.6.2. Стол для работы с тестом, оборудованный столешницей из дерева твердых лиственных пород отсутствует. В наличии недостаточное количество посуды из нержавеющей стали для приготовления, частично используется алюминиевая посуда. 10.В нарушении п. 1.5 При осмотре личных медицинских книжек сотрудников МБДОУ№3 установлено: отсутствует обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологические исследования на брюшной тиф при поступлении на работу и нарушены сроки иммунизации против туляремии у Авакян А.Б.;

мебели провели. 8.В кабинете логопеда установили солнцезащитную занавес. 9. Обновили емкости для хранения суточных проб..

Прокуратура Усть-Лабинского района	Представление об устранении нарушений в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	16.06.2024 - 15.07.2024	Нет в наличии и не реализованы программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Изготовили программу в области энергосбережения и повышение энергоэффективности на 2024-2025год
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОНДиПР Усть-Лабинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Профвизит	05.08.2024 - 05.08.2024	Нарушений нет.	-

Заккрыть Печать